




**LEGENDA**

- CONDOTTA DI ALTA PRESSIONE (da 5 a 12 bar) 3' SPECIE
- CONDOTTA DI MEDIA PRESSIONE (da 0.5 a 5 bar) 4--5' SPECIE
- CONDOTTA DI BASSA PRESSIONE (da 0.02 a 0.4 bar) 7' SPECIE
- ALLACCIAMENTI DI BASSA PRESSIONE
- VALVOLE DI SEZIONAMENTO
- GIUNTO DIELETTRICO
- RIDUZIONE DIAMETRO
- FONDELLO
- PUNTO GAS
- GUAINA DI PROTEZIONE
- INCROCIO SOPRASERVIZIO
- INCROCIO SOTTOSERVIZIO
- CABINA D'UTENZA (per grosse industrie in AP o MP), ORI (Gruppo di Riduzione Industriale)
- ▣ CABINA DI 2° SALTO (entra AP esce MP o BP o entrambe)
- ▤ CABINA PRINCIPALE (entra SNAM esce AP o MP) REMI - CABINA DI 1° SALTO

LETTERE PER INDICARE I SOTTOSERVIZI RICONTRATI DURANTE LA POSA DELLE CONDOTTE

- A = ACQUEDOTTO
- E = ENEL
- S = SIP
- T = TELECOM
- F = FOGNA
- SC = SCARICO
- IP = ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- FO = FIBRE OTTICHE

**COMUNE DI BELLUNO**



**AREA DISMESSA DENOMINATA  
"EX CASERMA PIAVE"**

**PIANTA RETE GAS METANO**

SOCIETÀ INTERNAZIONALE E. BENTON & BOWEN	SOCIETÀ 1	SOCIETÀ 2	SOCIETÀ 3	SOCIETÀ 4	SOCIETÀ 5	SOCIETÀ 6	SOCIETÀ 7	SOCIETÀ 8	SOCIETÀ 9	SOCIETÀ 10
SOCIETÀ 11	SOCIETÀ 12	SOCIETÀ 13	SOCIETÀ 14	SOCIETÀ 15	SOCIETÀ 16	SOCIETÀ 17	SOCIETÀ 18	SOCIETÀ 19	SOCIETÀ 20	SOCIETÀ 21